

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Приморскому краю
(наименование территориального органа МЧС России)

690091, г. Владивосток, ул. Суханова, 3 (423)243-28-27, Email: gu_mchs_pk@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности Партизанского городского округа УНД и ПР
ГУ МЧС России по Приморскому краю
(наименование органа государственного надзора)

692864, г. Партизанск, ул. М. Горького, 1, тел.(42363) 6-25-28, факсе (42363) 6-25-06
Email: 3_2_ogpn@mail.primorye.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 220/1/169
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная школа №12» Партизанского городского округа
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя
объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Партизанского
городского округа по пожарному надзору Кирийчук В.В. от 20 октября 2015 №220 и ст. 6.1 Федерального
закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 05.11.15 года по 11.11.15 года
проведена плановая / выездная проверка:

Государственным инспектором Партизанского городского округа по пожарному надзору
Тарыко Оксаны Георгиевны

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№12» Партизанского городского округа, расположенного по адресу: г. Партизанск, ул. Аэродромная, 2
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Магарламовой Еленой Миза-Юсуповной – директором МБОУ «СОШ № 12» ПГО,
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

Писаренко Мариной Валериевны – заведующей хозяйством МБОУ «СОШ №12» ПГО

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные
в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения	Правила противопожарного режима в РФ п.22	01.05.2016	

	<i>противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями в подвале здания школы и в здании мастерских.</i>			
2	<i>Распределительный электрический щит в подвале здания школы не исключает распространения горения за его пределы.</i>	<i>№ 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 142,143</i>	<i>01.05.2016</i>	
3	<i>Допускается использование розетки с повреждением в подвале здания школы (помещение водомерного узла)</i>	<i>Правила противопожарного режима в РФ п. 42 п/п б)</i>	<i>01.05.2016</i>	
4	<i>Огнетушитель в подвале здания школы установлен на полу без обязательной фиксации от возможного падения при случайном воздействии. 123-ФЗ ст. 151, НПБ 166-97 п. 6.7</i>	<i>№ 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.151 НПБ 166-97 п.6.7</i>	<i>01.05.2016</i>	
5	<i>На внешней стороне дверок пожарных шкафов отсутствуют номера телефона ближайшей пожарной части.</i>	<i>123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.151; НПБ 151-2000 п. 4.15</i>	<i>01.05.2016</i>	
6	<i>Знаки, размещенные в помещениях здания мастерских, указывающие места размещения средств противопожарной защиты (огнетушителей), знак номера телефона, по которому можно вызвать пожарную охрану, относящихся к указательным элементам фотолюминесцентной эвакуационной системы (далее ФЭС), выполнены не из фотолюминесцентных материалов.</i>	<i>(ст.1 ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ; п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст.4, ст. 53, 84 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 200 Приказа Росстандарта от 16.04.2014 г. № 474; п.33, п.43 ППР в РФ; п.1, п. 5.1.1, п.5.1.1.1, п.6.1.4, п.6.2.6, п. 6.3.1, п.6.3.2 Табл.2, п.7.2.5, Приложение «Ж», Приложение «И» ГОСТ Р 12.4.026-2001; п.4.1 и Примечание 2, п.4.2, п.4.2.1, п.5.3, п.5.3.9, п.5.7, п.6.1, п. 6.4, п.6.6., п.6.6.4, п.6.6.6, п.6.6.8, п.6.7, п.7.10, п.9.2 ГОСТ Р 12.2.143-2009; п.6 Приложения к Постановлению Правительства РФ от 30.12.2011 г. № 1225)</i>	<i>01.05.2016</i>	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Партизанского
городского округа по пожарному надзору
Тарыко Оксана Георгиевна

(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора по
пожарному надзору)

"11" ноября 2015 г.



Предписание для исполнения получил:

М.С.

(подпись)

"11" ноября 2015 г.

Директор МБОУ СОШ №12
Макарянский В.М.

(должность, фамилия, инициалы)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору