

приемки в эксплуатацию технических средств автоматической пожарной сигнализации

г. Партизанск

24.09.2019 г.

Комиссия в составе представителей:

Заказчик:

МБОУ «СОШ №12» ПГО

Директор Магарламова Е.М.

Исполнитель:

ООО «Креатив»

Директор Ветцель М.В.

ООО «Креатив»

Инженер Сторожук А.В.

произвела приём в эксплуатацию систему автоматической пожарной сигнализации на объекте: МБОУ «СОШ №12» ПГО

по адресу: Приморский край, г. Партизанск, ул. Аэродромная, 2

в соответствии с рабочим проектом №1219-АПС ООО «Креатив» 2019г.

проведены работы по ремонту автоматической пожарной сигнализации с заменых неисправных приборов

Монтажные и пусконаладочные работы выполнены ООО «Креатив» в период с 20.08.2019 г. по 24.09.2019 г.

В процессе пусконаладочных работ были произведены настройка и комплексное опробование системы автоматической пожарной сигнализации (АПС).

Сопротивление изоляции шлейфов линий АПС = 21,5 мОм.

Сопротивление шлейфов неадресной АПС = 4,6 кОм.

Добавочное сопротивление шлейфов неадресной АПС = 1,8 кОм.

Предъявлены к проверке технические средства автоматической пожарной сигнализации.

Заключение комиссии:

Технические средства автоматической пожарной сигнализации прошедшие комплексное опробование, включая и пусконаладочные работы, считать принятыми в эксплуатацию с оценкой качества работ

с «24» сентября 2019 г.

Перечень прилагаемой документации и материалов:

1. Ведомость смонтированного оборудования №37
2. Перечень передаваемой документации
3. Рабочий проект №1219-АПС ООО «Креатив» 2019г.
4. Комплект защитных крышек для ДИП 34А
5. Комплект защитных крышек для ИП 212-45
6. Комплект ключей от ИПР 513-10
7. Комплект ключей от ИПР 513-3АМ

Директор МБОУ «СОШ №12» ПГО

Магарламова Е.М.

«Креатив»

Ветцель М.В.

ООО «Креатив»

Сторожук А.В.



ВЕДОМОСТЬ №37

смонтированного оборудования автоматической пожарной сигнализации
на объекте: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12» ПГО
по адресу: Приморский край, г. Партизанск, ул. Аэродромная, д. 2

г. Партизанск

«20» сентября 2019 г.

1	БРО-6 GSM + Ethernet Блок радиоканальный объектовый	шт	1
2	С2000М Пульт контроля и управления	шт	1
3	С2000-СП1 Релейный блок	шт	2
4	С2000-БКИ Блок индикации с клавиатурой	шт	1
5	С2000-КДЛ-2И контроллер двухпроводной линии связи	шт	1
6	С2000-КПБ Блок контрольно-пусковой	шт	1
7	С2000-РПИ Радиоканальный повторитель интерфейса	шт	2
8	Сигнал-10 Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный	шт	2
9	ИВЭПР 12/5 исп. 2x7 Источник вторичного электропитания резервированный	шт	1
10	ИВЭПР 12/5 исп. 2x17 Источник вторичного электропитания резервированный	шт	1
11	БРИЗ - блок разветлительно-изолирующий	шт	1
12	ИПДЛ-Д-И/4Р Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный	шт	2
13	ИПР 513-10 Извещатель пожарный ручной	шт	4
14	ИП 212-45 Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный	шт	22
15	ИП 101-1А-А1 Извещатель пожарный тепловой	шт	6
16	ДИП-34А-03 Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый	шт	57
17	ИПР 513-3АМ исп.02 Извещатель пожарный ручной адресный	шт	6
18	С2000-ИП 03-03 Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый	шт	2
19	Маяк-12КП Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой	шт	1
20	МПН Модуль подключения нагрузки	шт	18
21	Кабель КСРЭВнг(А)-FRLS 2x0,5	м	237
22	Кабель КСРЭВнг(А)-FRLS 4x0,5	м	80
23	Кабель КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,5	м	450
24	Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5	м	50
25	Кабель-канал 16x16	м	749

Директор МБОУ «СОШ №12» ПГО

МП



Магарламова Е.М.

Директор ООО «Креатив»

МП



Ветцель М.В.

Инженер ООО «Креатив»

Сторожук А.В.

ПЕРЕЧЕНЬ

технической документации, передаваемой в эксплуатацию
на объекте: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12» ПГО
по адресу: Приморский край, г. Партизанск, ул. Аэродромная, д. 2

г. Партизанск

«24» сентября 2019 г.

Настоящим перечнем подтверждается, что Исполнитель передал, а Заказчик принял комплекты технической документации системы автоматической пожарной сигнализации (АПС)

№	Наименование передаваемой документации	Ед. изм	Кол-во
1	Лицензия №7-Б/00397 от 22.05.2013г. (копия)	шт	1
2	Акт №28/19 приемки в эксплуатацию	шт	1
3	Ведомость №28 смонтированного оборудования	шт	1
4	Рабочий проект № 1119-АПС	шт	1
5	Этикетка. КСРЭВнг(А)-FRLS 1x2x0,5	шт	1
6	Этикетка. КСРЭВнг(А)-FRLS 4x0,5	шт	1
7	Паспорт. Блок сигнально-пусковой «С2000-СП1»	шт	2
8	Паспорт. Автоматический выключатель	шт	1
9	Этикетка. Блок разветвительно-изолирующий «БРИЗ»	шт	1
10	Паспорт. Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-10»	шт	1
11	Паспорт. Блок индикации с клавиатурой «С2000-БКИ»	шт	2
12	Паспорт. Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ»	шт	3
13	Паспорт. Блок контрольно-пусковой «С2000-КПБ»	шт	1
14	Паспорт. Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М	шт	1
15	Паспорт. Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/5	шт	1
16	Паспорт. Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-Д-П/4р	шт	3
17	Этикетка. Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый «ДИП-34А-03»	шт	1
18	Этикетка. Извещатель пожарный ручной адресный «ИПР 513-3АМ исп.02»	шт	1
19	Этикетка. Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый «С2000-ИП-03»	шт	1
20	Паспорт. Извещатель пожарный ручной электроконтактный ИПР 513-10	шт	1
21	Паспорт. Оповещатель охранно-пожарный комбинированный МАЯК-12-КПМ1 НИ	шт	2
22	Сертификат. КСРЭВнг(А)-FRLS	шт	1
23	Сертификат. ВВГ Энг(А)-FRLS	шт	1
24	Сертификат. Кабель-канал из ПВХ для электропроводки	шт	1
25	Сертификат. Автоматический выключатель	шт	1
26	Сертификат. Блок сигнально-пусковой «С2000-СП1»	шт	1
27	Сертификат. Блок разветвительно-изолирующий «БРИЗ»	шт	1
28	Сертификат. Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-10»	шт	1
29	Сертификат. Блок индикации с клавиатурой «С2000-БКИ»	шт	1
30	Сертификат. Контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ»	шт	1
31	Сертификат. Блок контрольно-пусковой «С2000-КПБ»	шт	1
32	Сертификат. Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М	шт	1
33	Сертификат. Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12/5	шт	1
34	Сертификат. Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-Д-П/4р	шт	1
35	Сертификат. Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый «ДИП-34А-03»	шт	1

36	Сертификат. Извещатель пожарный ручной адресный «ИПР 513-3АМ исп.02»	шт	1
37	Сертификат. Извещатель пожарный ручной ИП 513-10	шт	1
38	Сертификат. Оповещатель охранно-пожарный комбинированный МАЯК-12-КПМ1 НИ	шт	1



Директор МБОУ «СОШ №2»



Handwritten signature

Магарламова Е.М.

ООО «Креатив»

Ветцель М.В.

ОО «Креатив»

Сторожук А.В.