

Отдел образования администрации  
 Партизанского городского округа Приморского края  
 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
 "Средняя общеобразовательная школа № 12"  
 Партизанского городского округа  
 ул.Аэродромная, 2, г.Партизанск, 692862  
 Тел.: 8 (42363) 6-20-41  
 ОГРН 1022500801971 ИНН 2509010005  
 от 11.11.2015 № 77  
 чл. № 1053 от 17.11.2015

Начальнику ОНД ПГО  
 УНД ИПР главного управления МЧС  
 России по Приморскому краю  
 подполковнику внутренней службы  
 В.В. Кирийчуку  
 директора МБОУ «СОШ №12»  
 Е.М. Магарламовой

Ответ на представление отдела надзорной деятельности Партизанского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Приморскому краю № 1053 по устранению причин и условий, способствующих совершению административному правонарушению  
 от 17.11.2015г.

| № п/п | Вид нарушения  | Отметка о выполнении                |
|-------|--|-------------------------------------|
| 1     | Не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требований предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями в подвале здания школы и в здании мастерских | Выполнено ,<br>ноябрь-декабрь 2015г |
| 2     | Распределительный электрический щит в подвале здания школы не исключает распространения горения за его пределы   | Выполнено,<br>декабрь 2015г         |
| 3     | Допускается использование розетки с повреждением в подвале здания школы (в помещении водомерного узла)   | Выполнено,<br>ноябрь 2015г          |

ОНД Партизанского городского округа УНДГУ МЧС России по ПК  
 Входящий № 15 от 12.12.2015

|   |  |                          |
|---|--|--------------------------|
| 4 | Огнетушитель в подвале здания школы установлен на полу без обязательной фиксации от возможного падения при случайном воздействии   | Выполнено, декабрь 2015г |
| 5 | На внешней стороне дверок пожарных шкафов отсутствуют номера телефона ближайшей пожарной части   | Выполнено, декабрь 2015г |
| 6 | Знаки, размещенные в помещениях здания мастерских, указывающие места размещения средств противопожарной защиты (огнетушителей), знак номера телефона, по которому можно вызвать пожарную охрану, относящихся к указательным элементам фотолюминесцентной эвакуационной системы (далее ФЭС) , выполнены не из фотолюминесцентных материалов | 1 квартал 2016г          |

Директор МБОУ «СОШ №12»



Е.М. Магарламова